



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 57/1/44
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
детская музыкальная школа № 1"

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 57 от "01" июня 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "18" июня 2021 г. по 09 ч. 00 мин. "22" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1", расположенных по адресу: г.
Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 16

совместно с директором МБУ ДО «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Шотт Светланой Мирославовной и начальником хозяйственного отдела МБУ ДО
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1" Кайзер Натальей Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выходы на чердак не отделены противопожарными дверями 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра	СП 4.13130.2013 п.7.6 (п. 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0.75x1.5 метра. п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"22" июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор МБУ ДО «Краснотурьинская
детская музыкальная школа № 1»
Шотт С.М.
(должность, фамилия, инициалы)

С.М. Шотт
(подпись)

"22" июня 2021 г.